

1. Kalibriergegenstand / Calibration object

8 Channel Data Acquisition DEWETRON TRION-2402-V, S/N: A015064D

2. Kalibrierverfahren / Calibration procedure

Die Kalibrierung erfolgt durch Vergleich der durch die Kalibrierstelle / Normale dargestellten Werte mit den Ausgangsgrößen am Kalibriergegenstand beziehungsweise den am Kalibriergegenstand angezeigten Werten.
The calibration is made by comparing the readings from the laboratory / standards to the output of the calibration object respectively the values displayed on the calibration object.

Prüfroutine / *Calibration procedure*: TRION-2402-V_Akkred, Rev. 2.00

3. Messergebnisse / Measurement results

Die Kalibrierung im Rahmen der Akkreditierung umfasst die Messgrößen Gleichspannung, Wechselspannung, Gleichstrom, Wechselstrom und Gleichstromwiderstand.

Die Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf diesen Kalibriergegenstand zum Zeitpunkt der Kalibrierung.
The calibration scope of the accreditation contains the quantities direct voltage, alternating voltage, direct current, alternating current and direct current resistance.

The measurement results are exclusively linked to this calibration object at the time of calibration.

4. Messunsicherheit / Measurement uncertainty

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor $k=2$ ergibt. Sie wurde gemäß EA-4/02 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt im Regelfall mit einer Wahrscheinlichkeit von annähernd 95% im zugeordneten Wertintervall.

Ein Anteil für die Langzeitstabilität des Kalibriergegenstandes ist nicht enthalten.

The stated extended measurement uncertainty is derived from the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k=2$. It has been determined according to EA-4/02. The measured quantity is inside the corresponding value interval with a probability of approximately 95%.

A factor for the long time stability of the calibration object is not taken into account.

5. Umgebungsbedingungen / environmental conditions

Temperatur / *Temperature*: 24,0 °C
Rel. Luftfeuchte / *Rel. humidity*: 37,3 % r.H.
Kalibrierort / *Place of calibration*: DEWETRON GmbH, Parkring 4, 8074 Grambach, Austria

6. Auftragsnummer / Reference Number

7. Status / Status

PASS ()

AS-FOUND: Eingangskalibration / *Incoming calibration*
AS-LEFT: Ausgangskalibration / *Outgoing calibration*
FOUND/LEFT: Eingangskalibration erfüllt Herstellerspezifikation / *Incoming calibration according to manufacturer specifications*
PASS: Messergebnis liegt innerhalb der Herstellerspezifikationen (ohne Berücksichtigung der Messunsicherheiten) / *Measurement result is within manufacturer's specifications (without taking into account the measurement uncertainties)*
FAIL: Das Messergebnis liegt nicht innerhalb der Herstellerspezifikationen (ohne Berücksichtigung der Messunsicherheiten) / *Measurement result is out of manufacturer's specifications (without taking into account the measurement uncertainties)*

8. Verwendete Fußnoten / Used foot notes:

(1) Zusätzliche Messwerte außerhalb des akkreditierten Bereiches, es kann keine Konformitätsaussage getroffen werden.
(1) Additional measured values outside the accredited scope, a conformity statement cannot be made.

9. Kommentare / Comments

test

Für die Festlegung und Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

The user is responsible for the definition and the compliance to a reasonable period for repeating the calibration.



DEWETRON GmbH
Parking 4
8074 Grambach
AUSTRIA

Kalibrierschein nach ISO/IEC 17025
Calibration Certificate according to ISO/IEC 17025

AAT2540295
Akkreditierung Austria 0632
03.04.2025

10. Verwendete Normale / Standards used

<u>Asset</u>	<u>Description</u>	<u>Serial Number</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Cal Date</u>	<u>Due Date</u>
5522A	5522A CALIBRATOR	2940903	N9102024	31-Okt-2024	31-Okt-2025
Keysight 3458A 05	3458A Multimeter	MY45056148	42082024	8-Aug-2024	8-Aug-2025



DEWETRON GmbH
 Parking 4
 8074 Grambach
 AUSTRIA

Kalibrierschein nach ISO/IEC 17025
 Calibration Certificate according to ISO/IEC 17025

AAT2540295
Akkreditierung Austria 0632
03.04.2025

11. Testergebnisse / Test results

Test Description	True Value	Test Result	Lower limit	Upper limit	Exp Uncert	Error	% of Tol	Status
Current Temperature of DMM and Calibrator								
DMM:	38.0°C							
Calibrator:	26.62°C							
Kalibrierverfahren / calibration method:								
CAL-KV-01_Gleichspannung_v1.0_2024-07-04.xlsx-02								
CAL-KV-02_Wechselspannung_v1.0_2024-07-04.xlsx-02C								
CAL-KV-02_Wechselspannung_v1.0_2024-07-04.xlsx-04C								
API Version: 7.4.2.7598								
Card Type: TRION-2402-V-8-B								
Firmware Version: 1012								
Model version: 0.10								
XML version: SVN 1446722136								
SN. of board: A015064D								
SN. of connector: 00472381								
Accuracy:								
<= 10 V Range								
DC to 1kHz : +/-0.02% of Reading +/-0.02% of Range +/-30µV								
>1kHz to 5kHz : +/-0.3% of Reading +/-0.02% of Range +/-30µV								
>5kHz to 10kHz : +/-1% of Reading +/-0.02% of Range +/-30µV								
> 10 V Range								
DC to 1kHz : +/-0.02% of Reading +/-0.02% of Range +/-3mV								
>1kHz to 5kHz : +/-0.3% of Reading +/-0.02% of Range +/-3mV								
>5kHz to 10kHz : +/-1% of Reading +/-0.02% of Range +/-3mV								
All Tests done with appropriate Range								
Softwarefilter (IIR-Filter) turned off								
SampleRate for Testsignals >1kHz: 200ks/s								
SampleRate for all other Tests: 50ks/s								
Range: 0.3V								
#####								
Test @ 0V DC								
Channel 1	0.000000 V	-0.000001 V	-0.000090 V	0.000090 V	3.40 e-06 V	-0,000001 V	1.37%	Pass
Channel 2	0.000000 V	-0.000002 V	-0.000090 V	0.000090 V	3.40 e-06 V	-0,000002 V	2.75%	Pass
Channel 3	0.000000 V	0.000007 V	-0.000090 V	0.000090 V	3.40 e-06 V	0,000007 V	7.55%	Pass
Channel 4	0.000000 V	-0.000004 V	-0.000090 V	0.000090 V	3.40 e-06 V	-0,000004 V	4.84%	Pass
Channel 5	0.000000 V	0.000033 V	-0.000090 V	0.000090 V	3.40 e-06 V	0,000033 V	36.5%	Pass
Channel 6	0.000000 V	0.000008 V	-0.000090 V	0.000090 V	3.40 e-06 V	0,000008 V	8.48%	Pass
Channel 7	0.000000 V	0.000002 V	-0.000090 V	0.000090 V	3.40 e-06 V	0,000002 V	2.02%	Pass
Channel 8	0.000000 V	-0.000001 V	-0.000090 V	0.000090 V	3.40 e-06 V	-0,000001 V	0.598%	Pass
Test @ 0.03V DC								
Channel 1	0.030000 V	0.029993 V	0.029904 V	0.030096 V	3.60 e-06 V	-0,000007 V	7.43%	Pass
Channel 2	0.030000 V	0.029992 V	0.029904 V	0.030096 V	3.60 e-06 V	-0,000008 V	7.88%	Pass
Channel 3	0.030000 V	0.030000 V	0.029904 V	0.030096 V	3.60 e-06 V	0,000000 V	0.0347%	Pass
Channel 4	0.030000 V	0.029990 V	0.029904 V	0.030096 V	3.60 e-06 V	-0,000010 V	10.3%	Pass
Channel 5	0.030000 V	0.030026 V	0.029904 V	0.030096 V	3.60 e-06 V	0,000026 V	26.7%	Pass
Channel 6	0.030000 V	0.030001 V	0.029904 V	0.030096 V	3.60 e-06 V	0,000001 V	0.556%	Pass
Channel 7	0.030000 V	0.029996 V	0.029904 V	0.030096 V	3.60 e-06 V	-0,000004 V	3.65%	Pass
Channel 8	0.030000 V	0.029995 V	0.029904 V	0.030096 V	3.60 e-06 V	-0,000005 V	5.59%	Pass
Test @ 0.15V DC								
Channel 1	0.150000 V	0.149966 V	0.149880 V	0.150120 V	5.30 e-06 V	-0,000034 V	28.3%	Pass
Channel 2	0.150000 V	0.149968 V	0.149880 V	0.150120 V	5.30 e-06 V	-0,000032 V	26.7%	Pass
Channel 3	0.150000 V	0.149972 V	0.149880 V	0.150120 V	5.30 e-06 V	-0,000028 V	23.3%	Pass
Channel 4	0.150000 V	0.149964 V	0.149880 V	0.150120 V	5.30 e-06 V	-0,000036 V	30%	Pass
Channel 5	0.150000 V	0.149996 V	0.149880 V	0.150120 V	5.30 e-06 V	-0,000004 V	3.33%	Pass
Channel 6	0.150000 V	0.149968 V	0.149880 V	0.150120 V	5.30 e-06 V	-0,000032 V	26.4%	Pass
Channel 7	0.150000 V	0.149972 V	0.149880 V	0.150120 V	5.30 e-06 V	-0,000028 V	23.3%	Pass
Channel 8	0.150000 V	0.149972 V	0.149880 V	0.150120 V	5.30 e-06 V	-0,000028 V	23.3%	Pass
Test @ 0.27V DC								
Channel 1	0.270000 V	0.269946 V	0.269856 V	0.270144 V	8.20 e-06 V	-0,000054 V	37.5%	Pass
Channel 2	0.270000 V	0.269950 V	0.269856 V	0.270144 V	8.20 e-06 V	-0,000050 V	34.7%	Pass
Channel 3	0.270000 V	0.269950 V	0.269856 V	0.270144 V	8.20 e-06 V	-0,000050 V	34.7%	Pass
Channel 4	0.270000 V	0.269944 V	0.269856 V	0.270144 V	8.20 e-06 V	-0,000056 V	38.9%	Pass
Channel 5	0.270000 V	0.269973 V	0.269856 V	0.270144 V	8.20 e-06 V	-0,000027 V	18.7%	Pass
Channel 6	0.270000 V	0.269945 V	0.269856 V	0.270144 V	8.20 e-06 V	-0,000055 V	38.2%	Pass
Channel 7	0.270000 V	0.269955 V	0.269856 V	0.270144 V	8.20 e-06 V	-0,000045 V	31.5%	Pass
Channel 8	0.270000 V	0.269956 V	0.269856 V	0.270144 V	8.20 e-06 V	-0,000044 V	30.6%	Pass



DEWETRON GmbH
 Parking 4
 8074 Grambach
 AUSTRIA

Kalibrierschein nach ISO/IEC 17025
 Calibration Certificate according to ISO/IEC 17025

AAT2540295
Akkreditierung Austria 0632
03.04.2025

11. Testergebnisse / Test results

Test Description	True Value	Test Result	Lower limit	Upper limit	Exp Uncert	Error	% of Tol	Status
Test @ -0.27V DC								
Channel 1	-0.270000 V	-0.269956 V	-0.270144 V	-0.269856 V	8.20 e-06 V	0,000044 V	30.6%	Pass
Channel 2	-0.270000 V	-0.269962 V	-0.270144 V	-0.269856 V	8.20 e-06 V	0,000038 V	26.6%	Pass
Channel 3	-0.270000 V	-0.269950 V	-0.270144 V	-0.269856 V	8.20 e-06 V	0,000050 V	34.7%	Pass
Channel 4	-0.270000 V	-0.269962 V	-0.270144 V	-0.269856 V	8.20 e-06 V	0,000038 V	26.4%	Pass
Channel 5	-0.270000 V	-0.269921 V	-0.270144 V	-0.269856 V	8.20 e-06 V	0,000079 V	55.1%	Pass
Channel 6	-0.270000 V	-0.269937 V	-0.270144 V	-0.269856 V	8.20 e-06 V	0,000063 V	43.8%	Pass
Channel 7	-0.270000 V	-0.269959 V	-0.270144 V	-0.269856 V	8.20 e-06 V	0,000041 V	28.5%	Pass
Channel 8	-0.270000 V	-0.269967 V	-0.270144 V	-0.269856 V	8.20 e-06 V	0,000033 V	22.9%	Pass
Test @ 0.03V RMS @ 1000Hz								
Channel 1	0.030000 V	0.029981 V	0.029904 V	0.030096 V	14.00 e-06 V	-0,000019 V	20.1%	Pass
Channel 2	0.030000 V	0.029980 V	0.029904 V	0.030096 V	14.00 e-06 V	-0,000020 V	21.2%	Pass
Channel 3	0.030000 V	0.029979 V	0.029904 V	0.030096 V	14.00 e-06 V	-0,000021 V	22.4%	Pass
Channel 4	0.030000 V	0.029979 V	0.029904 V	0.030096 V	14.00 e-06 V	-0,000021 V	21.9%	Pass
Channel 5	0.030000 V	0.029979 V	0.029904 V	0.030096 V	14.00 e-06 V	-0,000021 V	21.9%	Pass
Channel 6	0.030000 V	0.029978 V	0.029904 V	0.030096 V	14.00 e-06 V	-0,000022 V	23.4%	Pass
Channel 7	0.030000 V	0.029978 V	0.029904 V	0.030096 V	14.00 e-06 V	-0,000022 V	22.5%	Pass
Channel 8	0.030000 V	0.029980 V	0.029904 V	0.030096 V	14.00 e-06 V	-0,000020 V	21.3%	Pass
Test @ 0.21V RMS @ 20Hz								
Channel 1	0.210000 V	0.209964 V	0.209868 V	0.210132 V	90.00 e-06 V	-0,000036 V	27.3%	Pass
Channel 2	0.210000 V	0.209968 V	0.209868 V	0.210132 V	90.00 e-06 V	-0,000032 V	24.2%	Pass
Channel 3	0.210000 V	0.209963 V	0.209868 V	0.210132 V	90.00 e-06 V	-0,000037 V	28%	Pass
Channel 4	0.210000 V	0.209966 V	0.209868 V	0.210132 V	90.00 e-06 V	-0,000034 V	25.8%	Pass
Channel 5	0.210000 V	0.209960 V	0.209868 V	0.210132 V	90.00 e-06 V	-0,000040 V	30.1%	Pass
Channel 6	0.210000 V	0.209957 V	0.209868 V	0.210132 V	90.00 e-06 V	-0,000043 V	32.8%	Pass
Channel 7	0.210000 V	0.209969 V	0.209868 V	0.210132 V	90.00 e-06 V	-0,000031 V	23.5%	Pass
Channel 8	0.210000 V	0.209972 V	0.209868 V	0.210132 V	90.00 e-06 V	-0,000028 V	21.2%	Pass
Test @ 0.21V RMS @ 50Hz								
Channel 1	0.210000 V	0.209966 V	0.209868 V	0.210132 V	66.00 e-06 V	-0,000034 V	25.8%	Pass
Channel 2	0.210000 V	0.209970 V	0.209868 V	0.210132 V	66.00 e-06 V	-0,000030 V	22.7%	Pass
Channel 3	0.210000 V	0.209965 V	0.209868 V	0.210132 V	66.00 e-06 V	-0,000035 V	26.8%	Pass
Channel 4	0.210000 V	0.209967 V	0.209868 V	0.210132 V	66.00 e-06 V	-0,000033 V	24.7%	Pass
Channel 5	0.210000 V	0.209961 V	0.209868 V	0.210132 V	66.00 e-06 V	-0,000039 V	29.5%	Pass
Channel 6	0.210000 V	0.209957 V	0.209868 V	0.210132 V	66.00 e-06 V	-0,000043 V	32.6%	Pass
Channel 7	0.210000 V	0.209969 V	0.209868 V	0.210132 V	66.00 e-06 V	-0,000031 V	23.5%	Pass
Channel 8	0.210000 V	0.209972 V	0.209868 V	0.210132 V	66.00 e-06 V	-0,000028 V	21.2%	Pass
Test @ 0.21V RMS @ 1000Hz								
Channel 1	0.210000 V	0.209890 V	0.209868 V	0.210132 V	66.00 e-06 V	-0,000110 V	83.6%	Pass
Channel 2	0.210000 V	0.209887 V	0.209868 V	0.210132 V	66.00 e-06 V	-0,000113 V	85.6%	Pass
Channel 3	0.210000 V	0.209881 V	0.209868 V	0.210132 V	66.00 e-06 V	-0,000119 V	90.2%	Pass
Channel 4	0.210000 V	0.209884 V	0.209868 V	0.210132 V	66.00 e-06 V	-0,000116 V	87.9%	Pass
Channel 5	0.210000 V	0.209880 V	0.209868 V	0.210132 V	66.00 e-06 V	-0,000120 V	90.9%	Pass
Channel 6	0.210000 V	0.209874 V	0.209868 V	0.210132 V	66.00 e-06 V	-0,000126 V	95.2%	Pass
Channel 7	0.210000 V	0.209882 V	0.209868 V	0.210132 V	66.00 e-06 V	-0,000118 V	89.4%	Pass
Channel 8	0.210000 V	0.209890 V	0.209868 V	0.210132 V	66.00 e-06 V	-0,000110 V	83.3%	Pass
Range: 1V #####								
Test @ 0.1V DC								
Channel 1	0.100000 V	0.099965 V	0.099750 V	0.100250 V	4.20 e-06 V	-0,000035 V	13.9%	Pass
Channel 2	0.100000 V	0.099967 V	0.099750 V	0.100250 V	4.20 e-06 V	-0,000033 V	13.3%	Pass
Channel 3	0.100000 V	0.099996 V	0.099750 V	0.100250 V	4.20 e-06 V	-0,000004 V	1.63%	Pass
Channel 4	0.100000 V	0.099969 V	0.099750 V	0.100250 V	4.20 e-06 V	-0,000031 V	12.5%	Pass
Channel 5	0.100000 V	0.100033 V	0.099750 V	0.100250 V	4.20 e-06 V	0,000033 V	13.2%	Pass
Channel 6	0.100000 V	0.099947 V	0.099750 V	0.100250 V	4.20 e-06 V	-0,000053 V	21.2%	Pass
Channel 7	0.100000 V	0.099975 V	0.099750 V	0.100250 V	4.20 e-06 V	-0,000025 V	10.2%	Pass
Channel 8	0.100000 V	0.099976 V	0.099750 V	0.100250 V	4.20 e-06 V	-0,000024 V	9.73%	Pass
Test @ 0.5V DC								
Channel 1	0.500000 V	0.499925 V	0.499670 V	0.500330 V	9.80 e-06 V	-0,000075 V	22.6%	Pass
Channel 2	0.500000 V	0.499929 V	0.499670 V	0.500330 V	9.80 e-06 V	-0,000071 V	21.6%	Pass
Channel 3	0.500000 V	0.499953 V	0.499670 V	0.500330 V	9.80 e-06 V	-0,000047 V	14.1%	Pass
Channel 4	0.500000 V	0.499932 V	0.499670 V	0.500330 V	9.80 e-06 V	-0,000068 V	20.5%	Pass
Channel 5	0.500000 V	0.499986 V	0.499670 V	0.500330 V	9.80 e-06 V	-0,000014 V	4.24%	Pass
Channel 6	0.500000 V	0.499980 V	0.499670 V	0.500330 V	9.80 e-06 V	-0,000110 V	33.2%	Pass
Channel 7	0.500000 V	0.499943 V	0.499670 V	0.500330 V	9.80 e-06 V	-0,000057 V	17.3%	Pass
Channel 8	0.500000 V	0.499948 V	0.499670 V	0.500330 V	9.80 e-06 V	-0,000052 V	15.9%	Pass
Test @ 0.9V DC								
Channel 1	0.900000 V	0.899896 V	0.899590 V	0.900410 V	15.00 e-06 V	-0,000104 V	25.4%	Pass
Channel 2	0.900000 V	0.899904 V	0.899590 V	0.900410 V	15.00 e-06 V	-0,000096 V	23.5%	Pass
Channel 3	0.900000 V	0.899919 V	0.899590 V	0.900410 V	15.00 e-06 V	-0,000081 V	19.8%	Pass
Channel 4	0.900000 V	0.899908 V	0.899590 V	0.900410 V	15.00 e-06 V	-0,000092 V	22.5%	Pass



DEWETRON GmbH
 Parking 4
 8074 Grambach
 AUSTRIA

Kalibrierschein nach ISO/IEC 17025
 Calibration Certificate according to ISO/IEC 17025

AAT2540295
Akkreditierung Austria 0632
03.04.2025

11. Testergebnisse / Test results

Test Description	True Value	Test Result	Lower limit	Upper limit	Exp Uncert	Error	% of Tol	Status
Channel 5	0.900000 V	0.899950 V	0.899590 V	0.900410 V	15.00 e-06 V	-0,000050 V	12.3%	Pass
Channel 6	0.900000 V	0.899849 V	0.899590 V	0.900410 V	15.00 e-06 V	-0,000151 V	36.8%	Pass
Channel 7	0.900000 V	0.899921 V	0.899590 V	0.900410 V	15.00 e-06 V	-0,000079 V	19.3%	Pass
Channel 8	0.900000 V	0.899931 V	0.899590 V	0.900410 V	15.00 e-06 V	-0,000069 V	16.8%	Pass
Test @ -0.9V DC								
Channel 1	-0.900000 V	-0.899938 V	-0.900410 V	-0.899590 V	15.00 e-06 V	0,000062 V	15.1%	Pass
Channel 2	-0.900000 V	-0.899942 V	-0.900410 V	-0.899590 V	15.00 e-06 V	0,000058 V	14.1%	Pass
Channel 3	-0.900000 V	-0.899907 V	-0.900410 V	-0.899590 V	15.00 e-06 V	0,000093 V	22.6%	Pass
Channel 4	-0.900000 V	-0.899952 V	-0.900410 V	-0.899590 V	15.00 e-06 V	0,000048 V	11.7%	Pass
Channel 5	-0.900000 V	-0.899862 V	-0.900410 V	-0.899590 V	15.00 e-06 V	0,000138 V	33.7%	Pass
Channel 6	-0.900000 V	-0.899918 V	-0.900410 V	-0.899590 V	15.00 e-06 V	0,000082 V	19.9%	Pass
Channel 7	-0.900000 V	-0.899946 V	-0.900410 V	-0.899590 V	15.00 e-06 V	0,000054 V	13.1%	Pass
Channel 8	-0.900000 V	-0.899965 V	-0.900410 V	-0.899590 V	15.00 e-06 V	0,000035 V	8.46%	Pass
Test @ 0.7V RMS @ 20Hz								
Channel 1	0.700000 V	0.699939 V	0.699630 V	0.700370 V	320.00 e-06 V	-0,000061 V	16.4%	Pass
Channel 2	0.700000 V	0.699947 V	0.699630 V	0.700370 V	320.00 e-06 V	-0,000053 V	14.2%	Pass
Channel 3	0.700000 V	0.699938 V	0.699630 V	0.700370 V	320.00 e-06 V	-0,000062 V	16.8%	Pass
Channel 4	0.700000 V	0.699951 V	0.699630 V	0.700370 V	320.00 e-06 V	-0,000049 V	13.2%	Pass
Channel 5	0.700000 V	0.699932 V	0.699630 V	0.700370 V	320.00 e-06 V	-0,000068 V	18.5%	Pass
Channel 6	0.700000 V	0.699916 V	0.699630 V	0.700370 V	320.00 e-06 V	-0,000084 V	22.6%	Pass
Channel 7	0.700000 V	0.699957 V	0.699630 V	0.700370 V	320.00 e-06 V	-0,000043 V	11.7%	Pass
Channel 8	0.700000 V	0.699967 V	0.699630 V	0.700370 V	320.00 e-06 V	-0,000033 V	8.83%	Pass
Test @ 0.7V RMS @ 50Hz								
Channel 1	0.700000 V	0.699947 V	0.699630 V	0.700370 V	210.00 e-06 V	-0,000053 V	14.3%	Pass
Channel 2	0.700000 V	0.699953 V	0.699630 V	0.700370 V	210.00 e-06 V	-0,000047 V	12.8%	Pass
Channel 3	0.700000 V	0.699944 V	0.699630 V	0.700370 V	210.00 e-06 V	-0,000056 V	15.1%	Pass
Channel 4	0.700000 V	0.699956 V	0.699630 V	0.700370 V	210.00 e-06 V	-0,000044 V	11.8%	Pass
Channel 5	0.700000 V	0.699938 V	0.699630 V	0.700370 V	210.00 e-06 V	-0,000062 V	16.7%	Pass
Channel 6	0.700000 V	0.699923 V	0.699630 V	0.700370 V	210.00 e-06 V	-0,000077 V	20.8%	Pass
Channel 7	0.700000 V	0.699961 V	0.699630 V	0.700370 V	210.00 e-06 V	-0,000039 V	10.5%	Pass
Channel 8	0.700000 V	0.699973 V	0.699630 V	0.700370 V	210.00 e-06 V	-0,000027 V	7.21%	Pass
Test @ 0.7V RMS @ 1000Hz								
Channel 1	0.700000 V	0.699775 V	0.699630 V	0.700370 V	160.00 e-06 V	-0,000225 V	60.7%	Pass
Channel 2	0.700000 V	0.699773 V	0.699630 V	0.700370 V	160.00 e-06 V	-0,000227 V	61.3%	Pass
Channel 3	0.700000 V	0.699764 V	0.699630 V	0.700370 V	160.00 e-06 V	-0,000236 V	63.9%	Pass
Channel 4	0.700000 V	0.699778 V	0.699630 V	0.700370 V	160.00 e-06 V	-0,000222 V	60%	Pass
Channel 5	0.700000 V	0.699757 V	0.699630 V	0.700370 V	160.00 e-06 V	-0,000243 V	65.8%	Pass
Channel 6	0.700000 V	0.699741 V	0.699630 V	0.700370 V	160.00 e-06 V	-0,000259 V	69.9%	Pass
Channel 7	0.700000 V	0.699774 V	0.699630 V	0.700370 V	160.00 e-06 V	-0,000226 V	61%	Pass
Channel 8	0.700000 V	0.699792 V	0.699630 V	0.700370 V	160.00 e-06 V	-0,000208 V	56.3%	Pass
Range: 3V #####								
Test @ 0.3V DC								
Channel 1	0.300000 V	0.299894 V	0.299310 V	0.300690 V	8.90 e-06 V	-0,000106 V	15.3%	Pass
Channel 2	0.300000 V	0.299897 V	0.299310 V	0.300690 V	8.90 e-06 V	-0,000103 V	14.9%	Pass
Channel 3	0.300000 V	0.299986 V	0.299310 V	0.300690 V	8.90 e-06 V	-0,000014 V	2.08%	Pass
Channel 4	0.300000 V	0.299916 V	0.299310 V	0.300690 V	8.90 e-06 V	-0,000084 V	12.2%	Pass
Channel 5	0.300000 V	0.300070 V	0.299310 V	0.300690 V	8.90 e-06 V	0,000070 V	10.1%	Pass
Channel 6	0.300000 V	0.299803 V	0.299310 V	0.300690 V	8.90 e-06 V	-0,000197 V	28.6%	Pass
Channel 7	0.300000 V	0.299923 V	0.299310 V	0.300690 V	8.90 e-06 V	-0,000077 V	11.2%	Pass
Channel 8	0.300000 V	0.299927 V	0.299310 V	0.300690 V	8.90 e-06 V	-0,000073 V	10.6%	Pass
Test @ 1.5V DC								
Channel 1	1.500000 V	1.499777 V	1.499070 V	1.500930 V	24.00 e-06 V	-0,000223 V	24%	Pass
Channel 2	1.500000 V	1.499790 V	1.499070 V	1.500930 V	24.00 e-06 V	-0,000210 V	22.6%	Pass
Channel 3	1.500000 V	1.499860 V	1.499070 V	1.500930 V	24.00 e-06 V	-0,000140 V	15.1%	Pass
Channel 4	1.500000 V	1.499810 V	1.499070 V	1.500930 V	24.00 e-06 V	-0,000190 V	20.4%	Pass
Channel 5	1.500000 V	1.499940 V	1.499070 V	1.500930 V	24.00 e-06 V	-0,000060 V	6.45%	Pass
Channel 6	1.500000 V	1.499650 V	1.499070 V	1.500930 V	24.00 e-06 V	-0,000350 V	37.6%	Pass
Channel 7	1.500000 V	1.499840 V	1.499070 V	1.500930 V	24.00 e-06 V	-0,000160 V	17.2%	Pass
Channel 8	1.500000 V	1.499830 V	1.499070 V	1.500930 V	24.00 e-06 V	-0,000170 V	18.3%	Pass
Test @ 2.7V DC								
Channel 1	2.700000 V	2.699670 V	2.698830 V	2.701170 V	41.00 e-06 V	-0,000330 V	28.2%	Pass
Channel 2	2.700000 V	2.699703 V	2.698830 V	2.701170 V	41.00 e-06 V	-0,000297 V	25.4%	Pass
Channel 3	2.700000 V	2.699750 V	2.698830 V	2.701170 V	41.00 e-06 V	-0,000250 V	21.4%	Pass
Channel 4	2.700000 V	2.699730 V	2.698830 V	2.701170 V	41.00 e-06 V	-0,000270 V	23.1%	Pass
Channel 5	2.700000 V	2.699840 V	2.698830 V	2.701170 V	41.00 e-06 V	-0,000160 V	13.7%	Pass
Channel 6	2.700000 V	2.699530 V	2.698830 V	2.701170 V	41.00 e-06 V	-0,000470 V	40.2%	Pass
Channel 7	2.700000 V	2.699770 V	2.698830 V	2.701170 V	41.00 e-06 V	-0,000230 V	19.7%	Pass
Channel 8	2.700000 V	2.699760 V	2.698830 V	2.701170 V	41.00 e-06 V	-0,000240 V	20.5%	Pass
Test @ -2.7V DC								



DEWETRON GmbH
 Parking 4
 8074 Grambach
 AUSTRIA

Kalibrierschein nach ISO/IEC 17025
 Calibration Certificate according to ISO/IEC 17025

AAT2540295
Akkreditierung Austria 0632
03.04.2025

11. Testergebnisse / Test results

Test Description	True Value	Test Result	Lower limit	Upper limit	Exp Uncert	Error	% of Tol	Status
Channel 1	-2.700000 V	-2.699800 V	-2.701170 V	-2.698830 V	41.00 e-06 V	0,000200 V	17.1%	Pass
Channel 2	-2.700000 V	-2.699820 V	-2.701170 V	-2.698830 V	41.00 e-06 V	0,000180 V	15.4%	Pass
Channel 3	-2.700000 V	-2.699710 V	-2.701170 V	-2.698830 V	41.00 e-06 V	0,000290 V	24.8%	Pass
Channel 4	-2.700000 V	-2.699840 V	-2.701170 V	-2.698830 V	41.00 e-06 V	0,000160 V	13.7%	Pass
Channel 5	-2.700000 V	-2.699630 V	-2.701170 V	-2.698830 V	41.00 e-06 V	0,000370 V	31.6%	Pass
Channel 6	-2.700000 V	-2.699807 V	-2.701170 V	-2.698830 V	41.00 e-06 V	0,000193 V	16.5%	Pass
Channel 7	-2.700000 V	-2.699850 V	-2.701170 V	-2.698830 V	41.00 e-06 V	0,000150 V	12.8%	Pass
Channel 8	-2.700000 V	-2.699850 V	-2.701170 V	-2.698830 V	41.00 e-06 V	0,000150 V	12.8%	Pass
Test @ 2.1V_RMS @ 20Hz								
Channel 1	2.100000 V	2.099790 V	2.098950 V	2.101050 V	840.00 e-06 V	-0,000210 V	20%	Pass
Channel 2	2.100000 V	2.099810 V	2.098950 V	2.101050 V	840.00 e-06 V	-0,000190 V	18.1%	Pass
Channel 3	2.100000 V	2.099783 V	2.098950 V	2.101050 V	840.00 e-06 V	-0,000217 V	20.6%	Pass
Channel 4	2.100000 V	2.099830 V	2.098950 V	2.101050 V	840.00 e-06 V	-0,000170 V	16.2%	Pass
Channel 5	2.100000 V	2.099780 V	2.098950 V	2.101050 V	840.00 e-06 V	-0,000220 V	21%	Pass
Channel 6	2.100000 V	2.099740 V	2.098950 V	2.101050 V	840.00 e-06 V	-0,000260 V	24.8%	Pass
Channel 7	2.100000 V	2.099850 V	2.098950 V	2.101050 V	840.00 e-06 V	-0,000150 V	14.3%	Pass
Channel 8	2.100000 V	2.099840 V	2.098950 V	2.101050 V	840.00 e-06 V	-0,000160 V	15.2%	Pass
Test @ 2.1V_RMS @ 50Hz								
Channel 1	2.100000 V	2.099800 V	2.098950 V	2.101050 V	470.00 e-06 V	-0,000200 V	19%	Pass
Channel 2	2.100000 V	2.099830 V	2.098950 V	2.101050 V	470.00 e-06 V	-0,000170 V	16.2%	Pass
Channel 3	2.100000 V	2.099800 V	2.098950 V	2.101050 V	470.00 e-06 V	-0,000200 V	19%	Pass
Channel 4	2.100000 V	2.099840 V	2.098950 V	2.101050 V	470.00 e-06 V	-0,000160 V	15.2%	Pass
Channel 5	2.100000 V	2.099800 V	2.098950 V	2.101050 V	470.00 e-06 V	-0,000200 V	19%	Pass
Channel 6	2.100000 V	2.099757 V	2.098950 V	2.101050 V	470.00 e-06 V	-0,000243 V	23.2%	Pass
Channel 7	2.100000 V	2.099860 V	2.098950 V	2.101050 V	470.00 e-06 V	-0,000140 V	13.3%	Pass
Channel 8	2.100000 V	2.099860 V	2.098950 V	2.101050 V	470.00 e-06 V	-0,000140 V	13.3%	Pass
Test @ 2.1V_RMS @ 1000Hz								
Channel 1	2.100000 V	2.099520 V	2.098950 V	2.101050 V	630.00 e-06 V	-0,000480 V	45.7%	Pass
Channel 2	2.100000 V	2.099530 V	2.098950 V	2.101050 V	630.00 e-06 V	-0,000470 V	44.8%	Pass
Channel 3	2.100000 V	2.099510 V	2.098950 V	2.101050 V	630.00 e-06 V	-0,000490 V	46.7%	Pass
Channel 4	2.100000 V	2.099550 V	2.098950 V	2.101050 V	630.00 e-06 V	-0,000450 V	42.9%	Pass
Channel 5	2.100000 V	2.099500 V	2.098950 V	2.101050 V	630.00 e-06 V	-0,000500 V	47.6%	Pass
Channel 6	2.100000 V	2.099460 V	2.098950 V	2.101050 V	630.00 e-06 V	-0,000540 V	51.4%	Pass
Channel 7	2.100000 V	2.099567 V	2.098950 V	2.101050 V	630.00 e-06 V	-0,000433 V	41.3%	Pass
Channel 8	2.100000 V	2.099570 V	2.098950 V	2.101050 V	630.00 e-06 V	-0,000430 V	41%	Pass
Range: 10V #####								
Test @ 1V DC								
Channel 1	1.000000 V	0.999827 V	0.997770 V	1.002230 V	17.00 e-06 V	-0,000173 V	7.77%	Pass
Channel 2	1.000000 V	0.999855 V	0.997770 V	1.002230 V	17.00 e-06 V	-0,000145 V	6.49%	Pass
Channel 3	1.000000 V	1.000093 V	0.997770 V	1.002230 V	17.00 e-06 V	0,000093 V	4.19%	Pass
Channel 4	1.000000 V	0.999883 V	0.997770 V	1.002230 V	17.00 e-06 V	-0,000117 V	5.26%	Pass
Channel 5	1.000000 V	1.000310 V	0.997770 V	1.002230 V	17.00 e-06 V	0,000310 V	13.9%	Pass
Channel 6	1.000000 V	0.999517 V	0.997770 V	1.002230 V	17.00 e-06 V	-0,000483 V	21.7%	Pass
Channel 7	1.000000 V	0.999914 V	0.997770 V	1.002230 V	17.00 e-06 V	-0,000086 V	3.84%	Pass
Channel 8	1.000000 V	0.999923 V	0.997770 V	1.002230 V	17.00 e-06 V	-0,000077 V	3.44%	Pass
Test @ -1V DC								
Channel 1	-1.000000 V	-0.999920 V	-1.002230 V	-0.997770 V	17.00 e-06 V	0,000080 V	3.57%	Pass
Channel 2	-1.000000 V	-0.999950 V	-1.002230 V	-0.997770 V	17.00 e-06 V	0,000050 V	2.24%	Pass
Channel 3	-1.000000 V	-0.999650 V	-1.002230 V	-0.997770 V	17.00 e-06 V	0,000350 V	15.7%	Pass
Channel 4	-1.000000 V	-0.999891 V	-1.002230 V	-0.997770 V	17.00 e-06 V	0,000109 V	4.87%	Pass
Channel 5	-1.000000 V	-0.999426 V	-1.002230 V	-0.997770 V	17.00 e-06 V	0,000574 V	25.7%	Pass
Channel 6	-1.000000 V	-1.000200 V	-1.002230 V	-0.997770 V	17.00 e-06 V	-0,000200 V	8.97%	Pass
Channel 7	-1.000000 V	-0.999878 V	-1.002230 V	-0.997770 V	17.00 e-06 V	0,000122 V	5.49%	Pass
Channel 8	-1.000000 V	-0.999891 V	-1.002230 V	-0.997770 V	17.00 e-06 V	0,000109 V	4.87%	Pass
Test @ 3V DC								
Channel 1	3.000000 V	2.999537 V	2.997370 V	3.002630 V	45.00 e-06 V	-0,000463 V	17.6%	Pass
Channel 2	3.000000 V	2.999610 V	2.997370 V	3.002630 V	45.00 e-06 V	-0,000390 V	14.8%	Pass
Channel 3	3.000000 V	2.999787 V	2.997370 V	3.002630 V	45.00 e-06 V	-0,000213 V	8.11%	Pass
Channel 4	3.000000 V	2.999610 V	2.997370 V	3.002630 V	45.00 e-06 V	-0,000390 V	14.8%	Pass
Channel 5	3.000000 V	2.999990 V	2.997370 V	3.002630 V	45.00 e-06 V	-0,000010 V	0.38%	Pass
Channel 6	3.000000 V	2.999170 V	2.997370 V	3.002630 V	45.00 e-06 V	-0,000830 V	31.6%	Pass
Channel 7	3.000000 V	2.999660 V	2.997370 V	3.002630 V	45.00 e-06 V	-0,000340 V	12.9%	Pass
Channel 8	3.000000 V	2.999680 V	2.997370 V	3.002630 V	45.00 e-06 V	-0,000320 V	12.2%	Pass
Test @ 5V DC								
Channel 1	5.000000 V	4.999267 V	4.996970 V	5.003030 V	110.00 e-06 V	-0,000733 V	24.2%	Pass
Channel 2	5.000000 V	4.999400 V	4.996970 V	5.003030 V	110.00 e-06 V	-0,000600 V	19.8%	Pass
Channel 3	5.000000 V	4.999503 V	4.996970 V	5.003030 V	110.00 e-06 V	-0,000497 V	16.4%	Pass
Channel 4	5.000000 V	4.999360 V	4.996970 V	5.003030 V	110.00 e-06 V	-0,000640 V	21.1%	Pass
Channel 5	5.000000 V	4.999703 V	4.996970 V	5.003030 V	110.00 e-06 V	-0,000297 V	9.79%	Pass
Channel 6	5.000000 V	4.998860 V	4.996970 V	5.003030 V	110.00 e-06 V	-0,001140 V	37.6%	Pass



DEWETRON GmbH
 Parking 4
 8074 Grambach
 AUSTRIA

Kalibrierschein nach ISO/IEC 17025
 Calibration Certificate according to ISO/IEC 17025

AAT2540295
Akkreditierung Austria 0632
03.04.2025

11. Testergebnisse / Test results

Test Description	True Value	Test Result	Lower limit	Upper limit	Exp Uncert	Error	% of Tol	Status
Channel 7	5.000000 V	4.999437 V	4.996970 V	5.003030 V	110.00 e-06 V	-0,000563 V	18.6%	Pass
Channel 8	5.000000 V	4.999457 V	4.996970 V	5.003030 V	110.00 e-06 V	-0,000543 V	17.9%	Pass
Test @ -5V DC								
Channel 1	-5.000000 V	-4.999457 V	-5.003030 V	-4.996970 V	110.00 e-06 V	0,000543 V	17.9%	Pass
Channel 2	-5.000000 V	-4.999597 V	-5.003030 V	-4.996970 V	110.00 e-06 V	0,000403 V	13.3%	Pass
Channel 3	-5.000000 V	-4.999203 V	-5.003030 V	-4.996970 V	110.00 e-06 V	0,000797 V	26.3%	Pass
Channel 4	-5.000000 V	-4.999500 V	-5.003030 V	-4.996970 V	110.00 e-06 V	0,000500 V	16.5%	Pass
Channel 5	-5.000000 V	-4.998963 V	-5.003030 V	-4.996970 V	110.00 e-06 V	0,001037 V	34.2%	Pass
Channel 6	-5.000000 V	-4.999650 V	-5.003030 V	-4.996970 V	110.00 e-06 V	0,000350 V	11.6%	Pass
Channel 7	-5.000000 V	-4.999493 V	-5.003030 V	-4.996970 V	110.00 e-06 V	0,000507 V	16.7%	Pass
Channel 8	-5.000000 V	-4.999550 V	-5.003030 V	-4.996970 V	110.00 e-06 V	0,000450 V	14.9%	Pass
Test @ 7V DC								
Channel 1	7.000000 V	6.999073 V	6.996570 V	7.003430 V	140.00 e-06 V	-0,000927 V	27%	Pass
Channel 2	7.000000 V	6.999243 V	6.996570 V	7.003430 V	140.00 e-06 V	-0,000757 V	22.1%	Pass
Channel 3	7.000000 V	6.999270 V	6.996570 V	7.003430 V	140.00 e-06 V	-0,000730 V	21.3%	Pass
Channel 4	7.000000 V	6.999170 V	6.996570 V	7.003430 V	140.00 e-06 V	-0,000830 V	24.2%	Pass
Channel 5	7.000000 V	6.999463 V	6.996570 V	7.003430 V	140.00 e-06 V	-0,000537 V	15.6%	Pass
Channel 6	7.000000 V	6.998627 V	6.996570 V	7.003430 V	140.00 e-06 V	-0,001373 V	40%	Pass
Channel 7	7.000000 V	6.999270 V	6.996570 V	7.003430 V	140.00 e-06 V	-0,000730 V	21.3%	Pass
Channel 8	7.000000 V	6.999310 V	6.996570 V	7.003430 V	140.00 e-06 V	-0,000690 V	20.1%	Pass
Test @ 9V DC								
Channel 1	9.000000 V	8.998970 V	8.996170 V	9.003830 V	170.00 e-06 V	-0,001030 V	26.9%	Pass
Channel 2	9.000000 V	8.999207 V	8.996170 V	9.003830 V	170.00 e-06 V	-0,000793 V	20.7%	Pass
Channel 3	9.000000 V	8.999167 V	8.996170 V	9.003830 V	170.00 e-06 V	-0,000833 V	21.8%	Pass
Channel 4	9.000000 V	8.999083 V	8.996170 V	9.003830 V	170.00 e-06 V	-0,000917 V	23.9%	Pass
Channel 5	9.000000 V	8.999353 V	8.996170 V	9.003830 V	170.00 e-06 V	-0,000647 V	16.9%	Pass
Channel 6	9.000000 V	8.998507 V	8.996170 V	9.003830 V	170.00 e-06 V	-0,001493 V	39%	Pass
Channel 7	9.000000 V	8.999213 V	8.996170 V	9.003830 V	170.00 e-06 V	-0,000787 V	20.5%	Pass
Channel 8	9.000000 V	8.999277 V	8.996170 V	9.003830 V	170.00 e-06 V	-0,000723 V	18.9%	Pass
Test @ -9V DC								
Channel 1	-9.000000 V	-8.999347 V	-9.003830 V	-8.996170 V	170.00 e-06 V	0,000653 V	17.1%	Pass
Channel 2	-9.000000 V	-8.999540 V	-9.003830 V	-8.996170 V	170.00 e-06 V	0,000460 V	12%	Pass
Channel 3	-9.000000 V	-8.999073 V	-9.003830 V	-8.996170 V	170.00 e-06 V	0,000927 V	24.2%	Pass
Channel 4	-9.000000 V	-8.999440 V	-9.003830 V	-8.996170 V	170.00 e-06 V	0,000560 V	14.6%	Pass
Channel 5	-9.000000 V	-8.998823 V	-9.003830 V	-8.996170 V	170.00 e-06 V	0,001177 V	30.7%	Pass
Channel 6	-9.000000 V	-8.999420 V	-9.003830 V	-8.996170 V	170.00 e-06 V	0,000580 V	15.1%	Pass
Channel 7	-9.000000 V	-8.999437 V	-9.003830 V	-8.996170 V	170.00 e-06 V	0,000563 V	14.7%	Pass
Channel 8	-9.000000 V	-8.999560 V	-9.003830 V	-8.996170 V	170.00 e-06 V	0,000440 V	11.5%	Pass
Test @ 1V_RMS @ 20Hz								
Channel 1	1.000000 V	0.999889 V	0.997770 V	1.002230 V	430.00 e-06 V	-0,000111 V	4.96%	Pass
Channel 2	1.000000 V	0.999917 V	0.997770 V	1.002230 V	430.00 e-06 V	-0,000083 V	3.74%	Pass
Channel 3	1.000000 V	0.999881 V	0.997770 V	1.002230 V	430.00 e-06 V	-0,000119 V	5.35%	Pass
Channel 4	1.000000 V	0.999902 V	0.997770 V	1.002230 V	430.00 e-06 V	-0,000098 V	4.39%	Pass
Channel 5	1.000000 V	0.999880 V	0.997770 V	1.002230 V	430.00 e-06 V	-0,000120 V	5.4%	Pass
Channel 6	1.000000 V	0.999875 V	0.997770 V	1.002230 V	430.00 e-06 V	-0,000125 V	5.61%	Pass
Channel 7	1.000000 V	0.999914 V	0.997770 V	1.002230 V	430.00 e-06 V	-0,000086 V	3.87%	Pass
Channel 8	1.000000 V	0.999921 V	0.997770 V	1.002230 V	430.00 e-06 V	-0,000079 V	3.53%	Pass
Test @ 1V_RMS @ 50Hz								
Channel 1	1.000000 V	0.999893 V	0.997770 V	1.002230 V	260.00 e-06 V	-0,000107 V	4.81%	Pass
Channel 2	1.000000 V	0.999922 V	0.997770 V	1.002230 V	260.00 e-06 V	-0,000078 V	3.5%	Pass
Channel 3	1.000000 V	0.999887 V	0.997770 V	1.002230 V	260.00 e-06 V	-0,000113 V	5.05%	Pass
Channel 4	1.000000 V	0.999906 V	0.997770 V	1.002230 V	260.00 e-06 V	-0,000094 V	4.22%	Pass
Channel 5	1.000000 V	0.999882 V	0.997770 V	1.002230 V	260.00 e-06 V	-0,000118 V	5.29%	Pass
Channel 6	1.000000 V	0.999877 V	0.997770 V	1.002230 V	260.00 e-06 V	-0,000123 V	5.52%	Pass
Channel 7	1.000000 V	0.999918 V	0.997770 V	1.002230 V	260.00 e-06 V	-0,000082 V	3.66%	Pass
Channel 8	1.000000 V	0.999925 V	0.997770 V	1.002230 V	260.00 e-06 V	-0,000075 V	3.35%	Pass
Test @ 1V_RMS @ 1000Hz								
Channel 1	1.000000 V	0.999776 V	0.997770 V	1.002230 V	260.00 e-06 V	-0,000224 V	10%	Pass
Channel 2	1.000000 V	0.999804 V	0.997770 V	1.002230 V	260.00 e-06 V	-0,000196 V	8.79%	Pass
Channel 3	1.000000 V	0.999767 V	0.997770 V	1.002230 V	260.00 e-06 V	-0,000233 V	10.5%	Pass
Channel 4	1.000000 V	0.999787 V	0.997770 V	1.002230 V	260.00 e-06 V	-0,000213 V	9.55%	Pass
Channel 5	1.000000 V	0.999761 V	0.997770 V	1.002230 V	260.00 e-06 V	-0,000239 V	10.7%	Pass
Channel 6	1.000000 V	0.999757 V	0.997770 V	1.002230 V	260.00 e-06 V	-0,000243 V	10.9%	Pass
Channel 7	1.000000 V	0.999794 V	0.997770 V	1.002230 V	260.00 e-06 V	-0,000206 V	9.22%	Pass
Channel 8	1.000000 V	0.999805 V	0.997770 V	1.002230 V	260.00 e-06 V	-0,000195 V	8.74%	Pass
Test @ 5V_RMS @ 20Hz								
Channel 1	5.000000 V	4.999483 V	4.996970 V	5.003030 V	3.20 e-03 V	-0,000517 V	17.1%	Pass
Channel 2	5.000000 V	4.999610 V	4.996970 V	5.003030 V	3.20 e-03 V	-0,000390 V	12.9%	Pass
Channel 3	5.000000 V	4.999453 V	4.996970 V	5.003030 V	3.20 e-03 V	-0,000547 V	18%	Pass
Channel 4	5.000000 V	4.999543 V	4.996970 V	5.003030 V	3.20 e-03 V	-0,000457 V	15.1%	Pass
Channel 5	5.000000 V	4.999447 V	4.996970 V	5.003030 V	3.20 e-03 V	-0,000553 V	18.3%	Pass
Channel 6	5.000000 V	4.999390 V	4.996970 V	5.003030 V	3.20 e-03 V	-0,000610 V	20.1%	Pass



DEWETRON GmbH
 Parking 4
 8074 Grambach
 AUSTRIA

Kalibrierschein nach ISO/IEC 17025
 Calibration Certificate according to ISO/IEC 17025

AAT2540295
Akkreditierung Austria 0632
03.04.2025

11. Testergebnisse / Test results

Test Description	True Value	Test Result	Lower limit	Upper limit	Exp Uncert	Error	% of Tol	Status
Channel 7	5.000000 V	4.999597 V	4.996970 V	5.003030 V	3.20 e-03 V	-0,000403 V	13.3%	Pass
Channel 8	5.000000 V	4.999630 V	4.996970 V	5.003030 V	3.20 e-03 V	-0,000370 V	12.2%	Pass
Test @ 5V_RMS @ 50Hz								
Channel 1	5.000000 V	4.999557 V	4.996970 V	5.003030 V	1.70 e-03 V	-0,000443 V	14.6%	Pass
Channel 2	5.000000 V	4.999687 V	4.996970 V	5.003030 V	1.70 e-03 V	-0,000313 V	10.3%	Pass
Channel 3	5.000000 V	4.999540 V	4.996970 V	5.003030 V	1.70 e-03 V	-0,000460 V	15.2%	Pass
Channel 4	5.000000 V	4.999640 V	4.996970 V	5.003030 V	1.70 e-03 V	-0,000360 V	11.9%	Pass
Channel 5	5.000000 V	4.999540 V	4.996970 V	5.003030 V	1.70 e-03 V	-0,000460 V	15.2%	Pass
Channel 6	5.000000 V	4.999477 V	4.996970 V	5.003030 V	1.70 e-03 V	-0,000523 V	17.3%	Pass
Channel 7	5.000000 V	4.999680 V	4.996970 V	5.003030 V	1.70 e-03 V	-0,000320 V	10.6%	Pass
Channel 8	5.000000 V	4.999717 V	4.996970 V	5.003030 V	1.70 e-03 V	-0,000283 V	9.35%	Pass
Test @ 5V_RMS @ 1000Hz								
Channel 1	5.000000 V	4.998630 V	4.996970 V	5.003030 V	1.10 e-03 V	-0,001370 V	45.2%	Pass
Channel 2	5.000000 V	4.998747 V	4.996970 V	5.003030 V	1.10 e-03 V	-0,001253 V	41.4%	Pass
Channel 3	5.000000 V	4.998603 V	4.996970 V	5.003030 V	1.10 e-03 V	-0,001397 V	46.1%	Pass
Channel 4	5.000000 V	4.998713 V	4.996970 V	5.003030 V	1.10 e-03 V	-0,001287 V	42.5%	Pass
Channel 5	5.000000 V	4.998593 V	4.996970 V	5.003030 V	1.10 e-03 V	-0,001407 V	46.4%	Pass
Channel 6	5.000000 V	4.998533 V	4.996970 V	5.003030 V	1.10 e-03 V	-0,001467 V	48.4%	Pass
Channel 7	5.000000 V	4.998743 V	4.996970 V	5.003030 V	1.10 e-03 V	-0,001257 V	41.5%	Pass
Channel 8	5.000000 V	4.998793 V	4.996970 V	5.003030 V	1.10 e-03 V	-0,001207 V	39.8%	Pass
Test @ 7V_RMS @ 20Hz								
Channel 1	7.000000 V	6.999427 V	6.996570 V	7.003430 V	4.10 e-03 V	-0,000573 V	16.7%	Pass
Channel 2	7.000000 V	6.999590 V	6.996570 V	7.003430 V	4.10 e-03 V	-0,000410 V	12%	Pass
Channel 3	7.000000 V	6.999380 V	6.996570 V	7.003430 V	4.10 e-03 V	-0,000620 V	18.1%	Pass
Channel 4	7.000000 V	6.999490 V	6.996570 V	7.003430 V	4.10 e-03 V	-0,000510 V	14.9%	Pass
Channel 5	7.000000 V	6.999360 V	6.996570 V	7.003430 V	4.10 e-03 V	-0,000640 V	18.7%	Pass
Channel 6	7.000000 V	6.999277 V	6.996570 V	7.003430 V	4.10 e-03 V	-0,000723 V	21.1%	Pass
Channel 7	7.000000 V	6.999540 V	6.996570 V	7.003430 V	4.10 e-03 V	-0,000460 V	13.4%	Pass
Channel 8	7.000000 V	6.999583 V	6.996570 V	7.003430 V	4.10 e-03 V	-0,000417 V	12.1%	Pass
Test @ 7V_RMS @ 50Hz								
Channel 1	7.000000 V	6.999370 V	6.996570 V	7.003430 V	2.10 e-03 V	-0,000630 V	18.4%	Pass
Channel 2	7.000000 V	6.999557 V	6.996570 V	7.003430 V	2.10 e-03 V	-0,000443 V	12.9%	Pass
Channel 3	7.000000 V	6.999353 V	6.996570 V	7.003430 V	2.10 e-03 V	-0,000647 V	18.9%	Pass
Channel 4	7.000000 V	6.999460 V	6.996570 V	7.003430 V	2.10 e-03 V	-0,000540 V	15.7%	Pass
Channel 5	7.000000 V	6.999323 V	6.996570 V	7.003430 V	2.10 e-03 V	-0,000677 V	19.7%	Pass
Channel 6	7.000000 V	6.999260 V	6.996570 V	7.003430 V	2.10 e-03 V	-0,000740 V	21.6%	Pass
Channel 7	7.000000 V	6.999527 V	6.996570 V	7.003430 V	2.10 e-03 V	-0,000473 V	13.8%	Pass
Channel 8	7.000000 V	6.999607 V	6.996570 V	7.003430 V	2.10 e-03 V	-0,000393 V	11.5%	Pass
Test @ 7V_RMS @ 1000Hz								
Channel 1	7.000000 V	6.998170 V	6.996570 V	7.003430 V	1.50 e-03 V	-0,001830 V	53.4%	Pass
Channel 2	7.000000 V	6.998343 V	6.996570 V	7.003430 V	1.50 e-03 V	-0,001657 V	48.3%	Pass
Channel 3	7.000000 V	6.998120 V	6.996570 V	7.003430 V	1.50 e-03 V	-0,001880 V	54.8%	Pass
Channel 4	7.000000 V	6.998253 V	6.996570 V	7.003430 V	1.50 e-03 V	-0,001747 V	50.9%	Pass
Channel 5	7.000000 V	6.998103 V	6.996570 V	7.003430 V	1.50 e-03 V	-0,001897 V	55.3%	Pass
Channel 6	7.000000 V	6.998020 V	6.996570 V	7.003430 V	1.50 e-03 V	-0,001980 V	57.7%	Pass
Channel 7	7.000000 V	6.998297 V	6.996570 V	7.003430 V	1.50 e-03 V	-0,001703 V	49.7%	Pass
Channel 8	7.000000 V	6.998387 V	6.996570 V	7.003430 V	1.50 e-03 V	-0,001613 V	47%	Pass
Test @ 7V_RMS @ 10000Hz								
Channel 1	7.000000 V	6.970673 V	6.927970 V	7.072030 V	1.50 e-03 V	-0,029327 V	40.7%	Pass
Channel 2	7.000000 V	6.970677 V	6.927970 V	7.072030 V	1.50 e-03 V	-0,029323 V	40.7%	Pass
Channel 3	7.000000 V	6.970340 V	6.927970 V	7.072030 V	1.50 e-03 V	-0,029660 V	41.2%	Pass
Channel 4	7.000000 V	6.970837 V	6.927970 V	7.072030 V	1.50 e-03 V	-0,029163 V	40.5%	Pass
Channel 5	7.000000 V	6.970317 V	6.927970 V	7.072030 V	1.50 e-03 V	-0,029683 V	41.2%	Pass
Channel 6	7.000000 V	6.970147 V	6.927970 V	7.072030 V	1.50 e-03 V	-0,029853 V	41.4%	Pass
Channel 7	7.000000 V	6.970230 V	6.927970 V	7.072030 V	1.50 e-03 V	-0,029770 V	41.3%	Pass
Channel 8	7.000000 V	6.970927 V	6.927970 V	7.072030 V	1.50 e-03 V	-0,029073 V	40.4%	Pass
Test @ 7V_RMS @ 20000Hz								
Channel 1	7.000000 V	6.909177 V	6.647970 V	7.352030 V	1.50 e-03 V	-0,090823 V	25.8%	Pass
Channel 2	7.000000 V	6.908723 V	6.647970 V	7.352030 V	1.50 e-03 V	-0,091277 V	25.9%	Pass
Channel 3	7.000000 V	6.907880 V	6.647970 V	7.352030 V	1.50 e-03 V	-0,092120 V	26.2%	Pass
Channel 4	7.000000 V	6.909493 V	6.647970 V	7.352030 V	1.50 e-03 V	-0,090507 V	25.7%	Pass
Channel 5	7.000000 V	6.908120 V	6.647970 V	7.352030 V	1.50 e-03 V	-0,091880 V	26.1%	Pass
Channel 6	7.000000 V	6.907940 V	6.647970 V	7.352030 V	1.50 e-03 V	-0,092060 V	26.2%	Pass
Channel 7	7.000000 V	6.907503 V	6.647970 V	7.352030 V	1.50 e-03 V	-0,092497 V	26.3%	Pass
Channel 8	7.000000 V	6.909460 V	6.647970 V	7.352030 V	1.50 e-03 V	-0,090540 V	25.7%	Pass
Range: 30V #####								
Test @ 3V DC								
Channel 1	3.000000 V	3.000200 V	2.990400 V	3.009600 V	45.00 e-06 V	0,000200 V	2.08%	Pass
Channel 2	3.000000 V	2.999913 V	2.990400 V	3.009600 V	45.00 e-06 V	-0,000087 V	0.903%	Pass



DEWETRON GmbH
 Parkring 4
 8074 Grambach
 AUSTRIA

Kalibrierschein nach ISO/IEC 17025
 Calibration Certificate according to ISO/IEC 17025

AAT2540295
Akkreditierung Austria 0632
03.04.2025

11. Testergebnisse / Test results

Test Description	True Value	Test Result	Lower limit	Upper limit	Exp Uncert	Error	% of Tol	Status
Channel 3	3.000000 V	3.000380 V	2.990400 V	3.009600 V	45.00 e-06 V	0,000380 V	3.96%	Pass
Channel 4	3.000000 V	3.000123 V	2.990400 V	3.009600 V	45.00 e-06 V	0,000123 V	1.28%	Pass
Channel 5	3.000000 V	3.001377 V	2.990400 V	3.009600 V	45.00 e-06 V	0,001377 V	14.3%	Pass
Channel 6	3.000000 V	2.999073 V	2.990400 V	3.009600 V	45.00 e-06 V	-0,000927 V	9.65%	Pass
Channel 7	3.000000 V	2.999560 V	2.990400 V	3.009600 V	45.00 e-06 V	-0,000440 V	4.58%	Pass
Channel 8	3.000000 V	2.999847 V	2.990400 V	3.009600 V	45.00 e-06 V	-0,000153 V	1.6%	Pass
Test @ 15V DC								
Channel 1	15.000000 V	14.998900 V	14.988000 V	15.012000 V	270.00 e-06 V	-0,001100 V	9.17%	Pass
Channel 2	15.000000 V	14.998600 V	14.988000 V	15.012000 V	270.00 e-06 V	-0,001400 V	11.7%	Pass
Channel 3	15.000000 V	14.999000 V	14.988000 V	15.012000 V	270.00 e-06 V	-0,001000 V	8.33%	Pass
Channel 4	15.000000 V	14.998700 V	14.988000 V	15.012000 V	270.00 e-06 V	-0,001300 V	10.8%	Pass
Channel 5	15.000000 V	14.999700 V	14.988000 V	15.012000 V	270.00 e-06 V	-0,000300 V	2.5%	Pass
Channel 6	15.000000 V	14.997367 V	14.988000 V	15.012000 V	270.00 e-06 V	-0,002633 V	21.3%	Pass
Channel 7	15.000000 V	14.998500 V	14.988000 V	15.012000 V	270.00 e-06 V	-0,001500 V	12.5%	Pass
Channel 8	15.000000 V	14.998867 V	14.988000 V	15.012000 V	270.00 e-06 V	-0,001133 V	9.44%	Pass
Test @ 27V DC								
Channel 1	27.000000 V	26.997933 V	26.985600 V	27.014400 V	460.00 e-06 V	-0,002067 V	14.4%	Pass
Channel 2	27.000000 V	26.997900 V	26.985600 V	27.014400 V	460.00 e-06 V	-0,002100 V	14.6%	Pass
Channel 3	27.000000 V	26.997800 V	26.985600 V	27.014400 V	460.00 e-06 V	-0,002200 V	15.3%	Pass
Channel 4	27.000000 V	26.997700 V	26.985600 V	27.014400 V	460.00 e-06 V	-0,002300 V	16%	Pass
Channel 5	27.000000 V	26.998367 V	26.985600 V	27.014400 V	460.00 e-06 V	-0,001633 V	11.3%	Pass
Channel 6	27.000000 V	26.996100 V	26.985600 V	27.014400 V	460.00 e-06 V	-0,003900 V	27.1%	Pass
Channel 7	27.000000 V	26.997800 V	26.985600 V	27.014400 V	460.00 e-06 V	-0,002200 V	15.3%	Pass
Channel 8	27.000000 V	26.998267 V	26.985600 V	27.014400 V	460.00 e-06 V	-0,001733 V	12%	Pass
Test @ -27V DC								
Channel 1	-27.000000 V	-26.997800 V	-27.014400 V	-26.985600 V	460.00 e-06 V	0,002200 V	15.3%	Pass
Channel 2	-27.000000 V	-26.998200 V	-27.014400 V	-26.985600 V	460.00 e-06 V	0,001800 V	12.5%	Pass
Channel 3	-27.000000 V	-26.997367 V	-27.014400 V	-26.985600 V	460.00 e-06 V	0,002633 V	18.3%	Pass
Channel 4	-27.000000 V	-26.997800 V	-27.014400 V	-26.985600 V	460.00 e-06 V	0,002200 V	15.3%	Pass
Channel 5	-27.000000 V	-26.995800 V	-27.014400 V	-26.985600 V	460.00 e-06 V	0,004200 V	29.2%	Pass
Channel 6	-27.000000 V	-26.998000 V	-27.014400 V	-26.985600 V	460.00 e-06 V	0,002000 V	13.9%	Pass
Channel 7	-27.000000 V	-26.999000 V	-27.014400 V	-26.985600 V	460.00 e-06 V	0,001000 V	6.94%	Pass
Channel 8	-27.000000 V	-26.999200 V	-27.014400 V	-26.985600 V	460.00 e-06 V	0,000800 V	5.56%	Pass
Test @ 21V_RMS @ 20Hz								
Channel 1	21.000000 V	20.998500 V	20.986800 V	21.013200 V	10.00 e-03 V	-0,001500 V	11.4%	Pass
Channel 2	21.000000 V	20.998600 V	20.986800 V	21.013200 V	10.00 e-03 V	-0,001400 V	10.6%	Pass
Channel 3	21.000000 V	20.998233 V	20.986800 V	21.013200 V	10.00 e-03 V	-0,001767 V	13.4%	Pass
Channel 4	21.000000 V	20.998400 V	20.986800 V	21.013200 V	10.00 e-03 V	-0,001600 V	12.1%	Pass
Channel 5	21.000000 V	20.997800 V	20.986800 V	21.013200 V	10.00 e-03 V	-0,002200 V	16.7%	Pass
Channel 6	21.000000 V	20.997833 V	20.986800 V	21.013200 V	10.00 e-03 V	-0,002167 V	16.4%	Pass
Channel 7	21.000000 V	20.998833 V	20.986800 V	21.013200 V	10.00 e-03 V	-0,001167 V	8.84%	Pass
Channel 8	21.000000 V	20.999100 V	20.986800 V	21.013200 V	10.00 e-03 V	-0,000900 V	6.82%	Pass
Test @ 21V_RMS @ 50Hz								
Channel 1	21.000000 V	20.998633 V	20.986800 V	21.013200 V	4.70 e-03 V	-0,001367 V	10.4%	Pass
Channel 2	21.000000 V	20.998733 V	20.986800 V	21.013200 V	4.70 e-03 V	-0,001267 V	9.6%	Pass
Channel 3	21.000000 V	20.998333 V	20.986800 V	21.013200 V	4.70 e-03 V	-0,001667 V	12.6%	Pass
Channel 4	21.000000 V	20.998500 V	20.986800 V	21.013200 V	4.70 e-03 V	-0,001500 V	11.4%	Pass
Channel 5	21.000000 V	20.997900 V	20.986800 V	21.013200 V	4.70 e-03 V	-0,002100 V	15.9%	Pass
Channel 6	21.000000 V	20.997900 V	20.986800 V	21.013200 V	4.70 e-03 V	-0,002100 V	15.9%	Pass
Channel 7	21.000000 V	20.999000 V	20.986800 V	21.013200 V	4.70 e-03 V	-0,001000 V	7.58%	Pass
Channel 8	21.000000 V	20.999233 V	20.986800 V	21.013200 V	4.70 e-03 V	-0,000767 V	5.81%	Pass
Test @ 21V_RMS @ 1000Hz								
Channel 1	21.000000 V	20.992400 V	20.986800 V	21.013200 V	8.00 e-03 V	-0,007600 V	57.6%	Pass
Channel 2	21.000000 V	20.994967 V	20.986800 V	21.013200 V	8.00 e-03 V	-0,005033 V	38.1%	Pass
Channel 3	21.000000 V	20.994400 V	20.986800 V	21.013200 V	8.00 e-03 V	-0,005600 V	42.4%	Pass
Channel 4	21.000000 V	20.995733 V	20.986800 V	21.013200 V	8.00 e-03 V	-0,004267 V	32.3%	Pass
Channel 5	21.000000 V	20.994300 V	20.986800 V	21.013200 V	8.00 e-03 V	-0,005700 V	43.2%	Pass
Channel 6	21.000000 V	20.994900 V	20.986800 V	21.013200 V	8.00 e-03 V	-0,005100 V	38.6%	Pass
Channel 7	21.000000 V	20.996000 V	20.986800 V	21.013200 V	8.00 e-03 V	-0,004000 V	30.3%	Pass
Channel 8	21.000000 V	20.996467 V	20.986800 V	21.013200 V	8.00 e-03 V	-0,003533 V	26.8%	Pass
Range: 100V #####								
Test @ 10V DC								
Channel 1	10.000000 V	9.999330 V	9.975000 V	10.025000 V	190.00 e-06 V	-0,000670 V	2.68%	Pass
Channel 2	10.000000 V	9.999043 V	9.975000 V	10.025000 V	190.00 e-06 V	-0,000957 V	3.83%	Pass
Channel 3	10.000000 V	10.001467 V	9.975000 V	10.025000 V	190.00 e-06 V	0,001467 V	5.87%	Pass
Channel 4	10.000000 V	9.999433 V	9.975000 V	10.025000 V	190.00 e-06 V	-0,000567 V	2.27%	Pass
Channel 5	10.000000 V	10.003500 V	9.975000 V	10.025000 V	190.00 e-06 V	0,003500 V	14%	Pass
Channel 6	10.000000 V	9.995673 V	9.975000 V	10.025000 V	190.00 e-06 V	-0,004327 V	17.3%	Pass
Channel 7	10.000000 V	9.999113 V	9.975000 V	10.025000 V	190.00 e-06 V	-0,000887 V	3.55%	Pass
Channel 8	10.000000 V	9.999473 V	9.975000 V	10.025000 V	190.00 e-06 V	-0,000527 V	2.11%	Pass



DEWETRON GmbH
 Parkring 4
 8074 Grambach
 AUSTRIA

Kalibrierschein nach ISO/IEC 17025
Calibration Certificate according to ISO/IEC 17025

AAT2540295
Akkreditierung Austria 0632
03.04.2025

11. Testergebnisse / Test results

Test Description	True Value	Test Result	Lower limit	Upper limit	Exp Uncert	Error	% of Tol	Status
Test @ 50V DC								
Channel 1	50.000000 V	49.994933 V	49.967000 V	50.033000 V	1.50 e-03 V	-0,005067 V	15.4%	Pass
Channel 2	50.000000 V	49.994667 V	49.967000 V	50.033000 V	1.50 e-03 V	-0,005333 V	16.2%	Pass
Channel 3	50.000000 V	49.996367 V	49.967000 V	50.033000 V	1.50 e-03 V	-0,003633 V	11%	Pass
Channel 4	50.000000 V	49.994533 V	49.967000 V	50.033000 V	1.50 e-03 V	-0,005467 V	16.6%	Pass
Channel 5	50.000000 V	49.997233 V	49.967000 V	50.033000 V	1.50 e-03 V	-0,002767 V	8.38%	Pass
Channel 6	50.000000 V	49.989600 V	49.967000 V	50.033000 V	1.50 e-03 V	-0,010400 V	31.5%	Pass
Channel 7	50.000000 V	49.994967 V	49.967000 V	50.033000 V	1.50 e-03 V	-0,005033 V	15.3%	Pass
Channel 8	50.000000 V	49.995767 V	49.967000 V	50.033000 V	1.50 e-03 V	-0,004233 V	12.8%	Pass
Test @ 90V DC								
Channel 1	90.000000 V	89.991967 V	89.959000 V	90.041000 V	2.40 e-03 V	-0,008033 V	19.6%	Pass
Channel 2	90.000000 V	89.991667 V	89.959000 V	90.041000 V	2.40 e-03 V	-0,008333 V	20.3%	Pass
Channel 3	90.000000 V	89.992700 V	89.959000 V	90.041000 V	2.40 e-03 V	-0,007300 V	17.8%	Pass
Channel 4	90.000000 V	89.991000 V	89.959000 V	90.041000 V	2.40 e-03 V	-0,009000 V	22%	Pass
Channel 5	90.000000 V	89.992667 V	89.959000 V	90.041000 V	2.40 e-03 V	-0,007333 V	17.9%	Pass
Channel 6	90.000000 V	89.985367 V	89.959000 V	90.041000 V	2.40 e-03 V	-0,014633 V	35.7%	Pass
Channel 7	90.000000 V	89.992367 V	89.959000 V	90.041000 V	2.40 e-03 V	-0,007633 V	18.6%	Pass
Channel 8	90.000000 V	89.993367 V	89.959000 V	90.041000 V	2.40 e-03 V	-0,006633 V	16.2%	Pass
Test @ -90V DC								
Channel 1	-90.000000 V	-89.993833 V	-90.041000 V	-89.959000 V	2.40 e-03 V	0,006167 V	15%	Pass
Channel 2	-90.000000 V	-89.994033 V	-90.041000 V	-89.959000 V	2.40 e-03 V	0,005967 V	14.6%	Pass
Channel 3	-90.000000 V	-89.990867 V	-90.041000 V	-89.959000 V	2.40 e-03 V	0,009133 V	22.3%	Pass
Channel 4	-90.000000 V	-89.993133 V	-90.041000 V	-89.959000 V	2.40 e-03 V	0,006867 V	16.7%	Pass
Channel 5	-90.000000 V	-89.985867 V	-90.041000 V	-89.959000 V	2.40 e-03 V	0,014133 V	34.5%	Pass
Channel 6	-90.000000 V	-89.994033 V	-90.041000 V	-89.959000 V	2.40 e-03 V	0,005967 V	14.6%	Pass
Channel 7	-90.000000 V	-89.994967 V	-90.041000 V	-89.959000 V	2.40 e-03 V	0,005033 V	12.3%	Pass
Channel 8	-90.000000 V	-89.996033 V	-90.041000 V	-89.959000 V	2.40 e-03 V	0,003967 V	9.67%	Pass
Test @ 70V RMS @ 50Hz								
Channel 1	70.000000 V	69.995833 V	69.963000 V	70.037000 V	19.00 e-03 V	-0,004167 V	11.3%	Pass
Channel 2	70.000000 V	69.995967 V	69.963000 V	70.037000 V	19.00 e-03 V	-0,004033 V	10.9%	Pass
Channel 3	70.000000 V	69.995067 V	69.963000 V	70.037000 V	19.00 e-03 V	-0,004933 V	13.3%	Pass
Channel 4	70.000000 V	69.995200 V	69.963000 V	70.037000 V	19.00 e-03 V	-0,004800 V	13%	Pass
Channel 5	70.000000 V	69.992900 V	69.963000 V	70.037000 V	19.00 e-03 V	-0,007100 V	19.2%	Pass
Channel 6	70.000000 V	69.993267 V	69.963000 V	70.037000 V	19.00 e-03 V	-0,006733 V	18.2%	Pass
Channel 7	70.000000 V	69.996333 V	69.963000 V	70.037000 V	19.00 e-03 V	-0,003667 V	9.91%	Pass
Channel 8	70.000000 V	69.997167 V	69.963000 V	70.037000 V	19.00 e-03 V	-0,002833 V	7.66%	Pass
Test @ 70V RMS @ 1000Hz								
Channel 1	70.000000 V	69.977600 V	69.963000 V	70.037000 V	21.00 e-03 V	-0,022400 V	60.5%	Pass
Channel 2	70.000000 V	69.985100 V	69.963000 V	70.037000 V	21.00 e-03 V	-0,014900 V	40.3%	Pass
Channel 3	70.000000 V	69.982467 V	69.963000 V	70.037000 V	21.00 e-03 V	-0,017533 V	47.4%	Pass
Channel 4	70.000000 V	69.985833 V	69.963000 V	70.037000 V	21.00 e-03 V	-0,014167 V	38.3%	Pass
Channel 5	70.000000 V	69.983367 V	69.963000 V	70.037000 V	21.00 e-03 V	-0,016633 V	45%	Pass
Channel 6	70.000000 V	69.984200 V	69.963000 V	70.037000 V	21.00 e-03 V	-0,015800 V	42.7%	Pass
Channel 7	70.000000 V	69.986933 V	69.963000 V	70.037000 V	21.00 e-03 V	-0,013067 V	35.3%	Pass
Channel 8	70.000000 V	69.987500 V	69.963000 V	70.037000 V	21.00 e-03 V	-0,012500 V	33.8%	Pass
Range: 400V #####								
Test @ 40V DC								
Channel 1	40.000000 V	39.995467 V	39.909000 V	40.091000 V	1.20 e-03 V	-0,004533 V	4.98%	Pass
Channel 2	40.000000 V	39.995533 V	39.909000 V	40.091000 V	1.20 e-03 V	-0,004467 V	4.91%	Pass
Channel 3	40.000000 V	40.003433 V	39.909000 V	40.091000 V	1.20 e-03 V	0,003433 V	3.77%	Pass
Channel 4	40.000000 V	39.995867 V	39.909000 V	40.091000 V	1.20 e-03 V	-0,004133 V	4.54%	Pass
Channel 5	40.000000 V	40.009467 V	39.909000 V	40.091000 V	1.20 e-03 V	0,009467 V	10.4%	Pass
Channel 6	40.000000 V	39.983433 V	39.909000 V	40.091000 V	1.20 e-03 V	-0,016567 V	18.2%	Pass
Channel 7	40.000000 V	39.997300 V	39.909000 V	40.091000 V	1.20 e-03 V	-0,002700 V	2.97%	Pass
Channel 8	40.000000 V	39.997400 V	39.909000 V	40.091000 V	1.20 e-03 V	-0,002600 V	2.86%	Pass
Test @ 200V DC								
Channel 1	200.000000 V	199.974000 V	199.877000 V	200.123000 V	5.20 e-03 V	-0,026000 V	21.1%	Pass
Channel 2	200.000000 V	199.975000 V	199.877000 V	200.123000 V	5.20 e-03 V	-0,025000 V	20.3%	Pass
Channel 3	200.000000 V	199.979000 V	199.877000 V	200.123000 V	5.20 e-03 V	-0,021000 V	17.1%	Pass
Channel 4	200.000000 V	199.974000 V	199.877000 V	200.123000 V	5.20 e-03 V	-0,026000 V	21.1%	Pass
Channel 5	200.000000 V	199.983000 V	199.877000 V	200.123000 V	5.20 e-03 V	-0,017000 V	13.8%	Pass
Channel 6	200.000000 V	199.956000 V	199.877000 V	200.123000 V	5.20 e-03 V	-0,044000 V	35.8%	Pass
Channel 7	200.000000 V	199.979000 V	199.877000 V	200.123000 V	5.20 e-03 V	-0,021000 V	17.1%	Pass
Channel 8	200.000000 V	199.978333 V	199.877000 V	200.123000 V	5.20 e-03 V	-0,021667 V	17.6%	Pass
Test @ 360V DC								
Channel 1	360.000000 V	359.966000 V	359.845000 V	360.155000 V	9.80 e-03 V	-0,034000 V	21.9%	Pass
Channel 2	360.000000 V	359.969000 V	359.845000 V	360.155000 V	9.80 e-03 V	-0,031000 V	20%	Pass
Channel 3	360.000000 V	359.970333 V	359.845000 V	360.155000 V	9.80 e-03 V	-0,029667 V	19.1%	Pass
Channel 4	360.000000 V	359.966000 V	359.845000 V	360.155000 V	9.80 e-03 V	-0,034000 V	21.9%	Pass



DEWETRON GmbH
 Parking 4
 8074 Grambach
 AUSTRIA

Kalibrierschein nach ISO/IEC 17025
 Calibration Certificate according to ISO/IEC 17025

AAT2540295
Akkreditierung Austria 0632
03.04.2025

11. Testergebnisse / Test results

Test Description	True Value	Test Result	Lower limit	Upper limit	Exp Uncert	Error	% of Tol	Status
Channel 5	360.000000 V	359.971333 V	359.845000 V	360.155000 V	9.80 e-03 V	-0,028667 V	18.5%	Pass
Channel 6	360.000000 V	359.946000 V	359.845000 V	360.155000 V	9.80 e-03 V	-0,054000 V	34.8%	Pass
Channel 7	360.000000 V	359.975333 V	359.845000 V	360.155000 V	9.80 e-03 V	-0,024667 V	15.9%	Pass
Channel 8	360.000000 V	359.975000 V	359.845000 V	360.155000 V	9.80 e-03 V	-0,025000 V	16.1%	Pass
Test @ -360V DC								
Channel 1	-360.000000 V	-359.977000 V	-360.155000 V	-359.845000 V	9.80 e-03 V	0,023000 V	14.8%	Pass
Channel 2	-360.000000 V	-359.979667 V	-360.155000 V	-359.845000 V	9.80 e-03 V	0,020333 V	13.1%	Pass
Channel 3	-360.000000 V	-359.966000 V	-360.155000 V	-359.845000 V	9.80 e-03 V	0,034000 V	21.9%	Pass
Channel 4	-360.000000 V	-359.976000 V	-360.155000 V	-359.845000 V	9.80 e-03 V	0,024000 V	15.5%	Pass
Channel 5	-360.000000 V	-359.953333 V	-360.155000 V	-359.845000 V	9.80 e-03 V	0,046667 V	30.1%	Pass
Channel 6	-360.000000 V	-359.978000 V	-360.155000 V	-359.845000 V	9.80 e-03 V	0,022000 V	14.2%	Pass
Channel 7	-360.000000 V	-359.984000 V	-360.155000 V	-359.845000 V	9.80 e-03 V	0,016000 V	10.3%	Pass
Channel 8	-360.000000 V	-359.984000 V	-360.155000 V	-359.845000 V	9.80 e-03 V	0,016000 V	10.3%	Pass
Test @ 280V RMS @ 50Hz								
Channel 1	280.000000 V	279.978000 V	279.861000 V	280.139000 V	69.00 e-03 V	-0,022000 V	15.8%	Pass
Channel 2	280.000000 V	279.983000 V	279.861000 V	280.139000 V	69.00 e-03 V	-0,017000 V	12.2%	Pass
Channel 3	280.000000 V	279.977000 V	279.861000 V	280.139000 V	69.00 e-03 V	-0,023000 V	16.5%	Pass
Channel 4	280.000000 V	279.980000 V	279.861000 V	280.139000 V	69.00 e-03 V	-0,020000 V	14.4%	Pass
Channel 5	280.000000 V	279.972667 V	279.861000 V	280.139000 V	69.00 e-03 V	-0,027333 V	19.7%	Pass
Channel 6	280.000000 V	279.971000 V	279.861000 V	280.139000 V	69.00 e-03 V	-0,029000 V	20.9%	Pass
Channel 7	280.000000 V	279.986000 V	279.861000 V	280.139000 V	69.00 e-03 V	-0,014000 V	10.1%	Pass
Channel 8	280.000000 V	279.984667 V	279.861000 V	280.139000 V	69.00 e-03 V	-0,015333 V	11%	Pass
Test @ 280V RMS @ 1000Hz								
Channel 1	280.000000 V	279.944333 V	279.861000 V	280.139000 V	220.00 e-03 V	-0,055667 V	40%	Pass
Channel 2	280.000000 V	279.976667 V	279.861000 V	280.139000 V	220.00 e-03 V	-0,023333 V	16.8%	Pass
Channel 3	280.000000 V	279.963000 V	279.861000 V	280.139000 V	220.00 e-03 V	-0,037000 V	26.6%	Pass
Channel 4	280.000000 V	279.977000 V	279.861000 V	280.139000 V	220.00 e-03 V	-0,023000 V	16.5%	Pass
Channel 5	280.000000 V	279.974000 V	279.861000 V	280.139000 V	220.00 e-03 V	-0,026000 V	18.7%	Pass
Channel 6	280.000000 V	279.973333 V	279.861000 V	280.139000 V	220.00 e-03 V	-0,026667 V	19.2%	Pass
Channel 7	280.000000 V	279.986333 V	279.861000 V	280.139000 V	220.00 e-03 V	-0,013667 V	9.83%	Pass
Channel 8	280.000000 V	279.983000 V	279.861000 V	280.139000 V	220.00 e-03 V	-0,017000 V	12.2%	Pass
Range: 1000V #####								
Test @ 100V DC								
Channel 1	100.000000 V	99.989633 V	99.777000 V	100.223000 V	2.70 e-03 V	-0,010367 V	4.65%	Pass
Channel 2	100.000000 V	99.988500 V	99.777000 V	100.223000 V	2.70 e-03 V	-0,011500 V	5.16%	Pass
Channel 3	100.000000 V	100.015000 V	99.777000 V	100.223000 V	2.70 e-03 V	0,015000 V	6.73%	Pass
Channel 4	100.000000 V	99.990133 V	99.777000 V	100.223000 V	2.70 e-03 V	-0,009867 V	4.42%	Pass
Channel 5	100.000000 V	100.033000 V	99.777000 V	100.223000 V	2.70 e-03 V	0,033000 V	14.8%	Pass
Channel 6	100.000000 V	99.951533 V	99.777000 V	100.223000 V	2.70 e-03 V	-0,048467 V	21.7%	Pass
Channel 7	100.000000 V	99.993000 V	99.777000 V	100.223000 V	2.70 e-03 V	-0,007000 V	3.14%	Pass
Channel 8	100.000000 V	99.995533 V	99.777000 V	100.223000 V	2.70 e-03 V	-0,004467 V	2%	Pass
Test @ 500V DC								
Channel 1	500.000000 V	499.948667 V	499.697000 V	500.303000 V	13.00 e-03 V	-0,051333 V	16.9%	Pass
Channel 2	500.000000 V	499.954000 V	499.697000 V	500.303000 V	13.00 e-03 V	-0,046000 V	15.2%	Pass
Channel 3	500.000000 V	499.969333 V	499.697000 V	500.303000 V	13.00 e-03 V	-0,030667 V	10.1%	Pass
Channel 4	500.000000 V	499.945667 V	499.697000 V	500.303000 V	13.00 e-03 V	-0,054333 V	17.9%	Pass
Channel 5	500.000000 V	499.983333 V	499.697000 V	500.303000 V	13.00 e-03 V	-0,016667 V	5.5%	Pass
Channel 6	500.000000 V	499.899667 V	499.697000 V	500.303000 V	13.00 e-03 V	-0,100333 V	33.1%	Pass
Channel 7	500.000000 V	499.955333 V	499.697000 V	500.303000 V	13.00 e-03 V	-0,044667 V	14.7%	Pass
Channel 8	500.000000 V	499.965000 V	499.697000 V	500.303000 V	13.00 e-03 V	-0,035000 V	11.6%	Pass
Test @ 900V DC								
Channel 1	900.000000 V	899.959333 V	899.617000 V	900.383000 V	23.00 e-03 V	-0,040667 V	10.6%	Pass
Channel 2	900.000000 V	899.977000 V	899.617000 V	900.383000 V	23.00 e-03 V	-0,023000 V	6.01%	Pass
Channel 3	900.000000 V	899.983000 V	899.617000 V	900.383000 V	23.00 e-03 V	-0,017000 V	4.44%	Pass
Channel 4	900.000000 V	899.957000 V	899.617000 V	900.383000 V	23.00 e-03 V	-0,043000 V	11.2%	Pass
Channel 5	900.000000 V	899.993667 V	899.617000 V	900.383000 V	23.00 e-03 V	-0,006333 V	1.65%	Pass
Channel 6	900.000000 V	899.909000 V	899.617000 V	900.383000 V	23.00 e-03 V	-0,091000 V	23.8%	Pass
Channel 7	900.000000 V	899.979667 V	899.617000 V	900.383000 V	23.00 e-03 V	-0,020333 V	5.31%	Pass
Channel 8	900.000000 V	899.995000 V	899.617000 V	900.383000 V	23.00 e-03 V	-0,005000 V	1.31%	Pass
Test @ -900V DC								
Channel 1	-900.000000 V	-899.981333 V	-900.383000 V	-899.617000 V	23.00 e-03 V	0,018667 V	4.87%	Pass
Channel 2	-900.000000 V	-900.003667 V	-900.383000 V	-899.617000 V	23.00 e-03 V	-0,003667 V	0.957%	Pass
Channel 3	-900.000000 V	-899.962000 V	-900.383000 V	-899.617000 V	23.00 e-03 V	0,038000 V	9.92%	Pass
Channel 4	-900.000000 V	-899.981667 V	-900.383000 V	-899.617000 V	23.00 e-03 V	0,018333 V	4.79%	Pass
Channel 5	-900.000000 V	-899.932667 V	-900.383000 V	-899.617000 V	23.00 e-03 V	0,067333 V	17.6%	Pass
Channel 6	-900.000000 V	-900.005000 V	-900.383000 V	-899.617000 V	23.00 e-03 V	-0,005000 V	1.31%	Pass
Channel 7	-900.000000 V	-899.999667 V	-900.383000 V	-899.617000 V	23.00 e-03 V	0,000333 V	0.087%	Pass
Channel 8	-900.000000 V	-900.017667 V	-900.383000 V	-899.617000 V	23.00 e-03 V	-0,017667 V	4.61%	Pass
Test @ 700V RMS @ 50Hz								



DEWETRON GmbH
 Parking 4
 8074 Grambach
 AUSTRIA

Kalibrierschein nach ISO/IEC 17025
Calibration Certificate according to ISO/IEC 17025

AAT2540295
Akkreditierung Austria 0632
03.04.2025

11. Testergebnisse / Test results

Test Description	True Value	Test Result	Lower limit	Upper limit	Exp Uncert	Error	% of Tol	Status
Channel 1	700.000000 V	699.980333 V	699.657000 V	700.343000 V	270.00 e-03 V	-0,019667 V	5.73%	Pass
Channel 2	700.000000 V	699.997000 V	699.657000 V	700.343000 V	270.00 e-03 V	-0,003000 V	0.875%	Pass
Channel 3	700.000000 V	699.980333 V	699.657000 V	700.343000 V	270.00 e-03 V	-0,019667 V	5.73%	Pass
Channel 4	700.000000 V	699.976000 V	699.657000 V	700.343000 V	270.00 e-03 V	-0,024000 V	7%	Pass
Channel 5	700.000000 V	699.969667 V	699.657000 V	700.343000 V	270.00 e-03 V	-0,030333 V	8.84%	Pass
Channel 6	700.000000 V	699.966000 V	699.657000 V	700.343000 V	270.00 e-03 V	-0,034000 V	9.91%	Pass
Channel 7	700.000000 V	699.992333 V	699.657000 V	700.343000 V	270.00 e-03 V	-0,007667 V	2.24%	Pass
Channel 8	700.000000 V	700.004000 V	699.657000 V	700.343000 V	270.00 e-03 V	0,004000 V	1.17%	Pass

Test @ 700V_RMS @ 1000Hz

Channel 1	700.000000 V	699.848667 V	699.657000 V	700.343000 V	520.00 e-03 V	-0,151333 V	44.1%	Pass
Channel 2	700.000000 V	699.950000 V	699.657000 V	700.343000 V	520.00 e-03 V	-0,050000 V	14.6%	Pass
Channel 3	700.000000 V	699.911333 V	699.657000 V	700.343000 V	520.00 e-03 V	-0,088667 V	25.9%	Pass
Channel 4	700.000000 V	699.935000 V	699.657000 V	700.343000 V	520.00 e-03 V	-0,065000 V	19%	Pass
Channel 5	700.000000 V	699.952667 V	699.657000 V	700.343000 V	520.00 e-03 V	-0,047333 V	13.8%	Pass
Channel 6	700.000000 V	699.947000 V	699.657000 V	700.343000 V	520.00 e-03 V	-0,053000 V	15.5%	Pass
Channel 7	700.000000 V	699.965667 V	699.657000 V	700.343000 V	520.00 e-03 V	-0,034333 V	10%	Pass
Channel 8	700.000000 V	699.968333 V	699.657000 V	700.343000 V	520.00 e-03 V	-0,031667 V	9.23%	Pass

non-accredited
 functional board tests

CMRR Checks

30V-Range @ 50Hz

Channel 1 @ 50Hz CMRR	Pass	(1)
Channel 2 @ 50Hz CMRR	Pass	(1)
Channel 3 @ 50Hz CMRR	Pass	(1)
Channel 4 @ 50Hz CMRR	Pass	(1)
Channel 5 @ 50Hz CMRR	Pass	(1)
Channel 6 @ 50Hz CMRR	Pass	(1)
Channel 7 @ 50Hz CMRR	Pass	(1)
Channel 8 @ 50Hz CMRR	Pass	(1)

30V-Range @ 1kHz

Channel 1 @ 1kHz CMRR	Pass	(1)
Channel 2 @ 1kHz CMRR	Pass	(1)
Channel 3 @ 1kHz CMRR	Pass	(1)
Channel 4 @ 1kHz CMRR	Pass	(1)
Channel 5 @ 1kHz CMRR	Pass	(1)
Channel 6 @ 1kHz CMRR	Pass	(1)
Channel 7 @ 1kHz CMRR	Pass	(1)
Channel 8 @ 1kHz CMRR	Pass	(1)

10V-Range @ 1kHz

Channel 1 @ 1kHz CMRR	Pass	(1)
Channel 2 @ 1kHz CMRR	Pass	(1)
Channel 3 @ 1kHz CMRR	Pass	(1)
Channel 4 @ 1kHz CMRR	Pass	(1)
Channel 5 @ 1kHz CMRR	Pass	(1)
Channel 6 @ 1kHz CMRR	Pass	(1)
Channel 7 @ 1kHz CMRR	Pass	(1)
Channel 8 @ 1kHz CMRR	Pass	(1)

Hardware Check (Selftest)

Pass (1)

35 °C @ BoardTemp	35. °C	31 °C	20 °C	50 °C	-4,00 °C	26.7%	Pass	(1)
-------------------	--------	-------	-------	-------	----------	-------	------	-----

Ende des Kalibrierscheines / End of Calibration Certificate

